



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Бурятия  
в Кабанском районе

Октябрьская ул., д. 2, с.Кабанск, 671200

тел.: 8(301-38) 43-2-51; Факс: 8 (301-38) 43-2-51

E-mail:kaban@03.rospotrebnadzor.ru, http://www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 18 \_\_\_\_\_ с.Кабанск \_\_\_\_\_ « 03 » апреля 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Гнеушевым Владимиром Вячеславовичем специалистом-экспертом ТО  
Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Тополек" г. Бабушкин МО "Кабанский район" Республики Бурятия ОГРН: 1020300665813, ИНН 0309010460, Юридический адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, Бабушкин город, Федотова улица, дом 2 б, Фактический адрес(а): 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, Бабушкин город, Федотова улица, дом 2 б, корпус 1; 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, Бабушкин город, Комсомольская улица, д. 50 а корпус 2. (чрезвычайно высокий риск)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения ст.10, 11, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г, санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года

ход-во - от-но 10.04.23

М.П. 10.04.2023

№ 32:

1) В нарушение п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, фактически на пищеблоке корпуса №2 для работы с сырым мясом, рыбой и овощами используется один стол и одна раковина, без разделения зон.

2) В нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, в умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон, в зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка, в умывальные раковины для детей вода подается через смеситель, фактически в корпусе №1 отсутствуют индивидуальные сидения для унитаза на каждого ребенка.

3) В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими, фактически на потолке в спортзале корпуса №1, и потолке в туалете средней группы корпуса №2 имеются следы протекания.

4) В нарушение п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, фактически в помещении прачечной корпуса №2 нет горячей воды.

5) В нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов, фактически в туалете подготовительной группы №2 неисправен 1 унитаз из 4.

6) В нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений, фактически в корпусе № 1 часть светильников неисправна в 1 и 2 младших группах, средней группе, подготовительной и старшей группах, в корпусе №2 1 и 2 младших группах, средней группе.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с требованием п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить наличие на пищеблоке корпуса №2 зон с перегородками для отдельной обработки мяса/рыбы и овощей;
  2. В соответствии с требованием п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 обеспечить наличие индивидуальных сидений для унитаза на каждом ребенке корпус №1;
  3. В соответствии с требованием п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 устранить следы протекания на потолке в спортзале корпуса №1, и потолке в туалете средней группы корпуса №2;
  4. В соответствии с требованием п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 обеспечить наличие горячей воды в прачечной корпуса №2;
  5. В соответствии с требованием п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 отремонтировать унитаз в туалете подготовительной группы №2;
  6. В соответствии с требованием п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 привести источники освещения в исправное состояние, в корпусе № 1 часть светильников в 1 и 2 младших группах, средней группе, подготовительной и старшей группах, в корпусе №2 1 и 2 младших группах, средней группе.
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Тополек" г. Бабушкин МО "Кабанский район" Республики Бурятия ОГРН: 1020300665813, ИНН 0309010460, Юридический адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, Бабушкин город, Федотова улица, дом 2 б, Фактический адрес(а): 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, Бабушкин город, Федотова улица, дом 2 б, корпус 1; 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, Бабушкин город, Комсомольская улица, д. 50 а корпус 2. (чрезвычайно высокий риск) - в лице законного представителя - заведующей МАДОУ «Детский сад "Тополек" г. Бабушкин» Матвеевской Лилии Михайловны

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе по адресу: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская д.2, тел./факс 8(30138)43251 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок: п.2 до «09» мая 2023г., п.1,3,4,5,6 до «11» декабря 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Кабанском районе (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Гнеушев В.В. (инициалы и фамилия)
--	--	--------------------------------------

Ведущий специалист- эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Кабанском районе (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Вторушина И.Г. (инициалы и фамилия)
--	--	--

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » 04 2023 г.   
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021972

Владелец Матвеевская Л. М.

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024